



08/04/01/014444

D. Marc Capdevila Figueras, Inspector de ECA S.A.U., del Grupo Bureau Veritas, Entidad de Inspección y Auditoría, certifica en referencia a la norma UNE EN 9001-200.

**CERTIFICA:**

Que, a petición de la Empresa: "SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A." DBA (doing business as) "HISPANO MECANO ELECTRICA S.A – HIMEL", y en su representación Dña Susanna Cabos, Responsable de Calidad y Certificaciones externas, se procedió en sus instalaciones sitas en C/Call, 64 de CAPELLADES (Barcelona), a verificar los cambios de denominación comercial por cambios en la denominación social en el certificado de Bureau Veritas nº 08/04/1/014444 de fecha 9/12/2009.

Los conceptos verificados en el certificado nº 08/04/1/014444 son los siguientes:

Visitas de Inspección, Pruebas, y Ensayos de Envolventes Destinadas a los conjuntos de aparata de baja tensión, GAMA NSYPLS (Thalassa PLS series), debidamente revisados, firmados y sellados, para los MODELOS:

NSYPLSP, NSYPLS y NSYPLSC (en sus variantes de tapa baja y tapa alta)

Que por todo cuanto antecede y a la vista de los resultados obtenidos, se considera que, las envolventes destinadas a los conjuntos de aparata de baja tensión GAMA NSYPLS (Thalassa PLS series), CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE, las exigencias y requisitos de la norma IEC 62208 y demás normas dimanantes según las siguientes especificaciones de la norma:

APARTADO DE LA NORMA	ENSAYO	RESULTADOS
9.3	Cargas estáticas	Carga admisible placa: 100 kg/m <sup>2</sup>
9.4	Elevación	No procede
9.5	Cargas axiales	M=6 (500)
9.6	Código IK	IK-09
9.7	Código IP	IP-65
9.8.1	Estabilidad Térmica	Cumple la norma
9.8.2	Resistencia al calor	Cumple la norma
9.8.3	Calor anormal y fuego	Muestra a 960°C
9.9	Rigidez dieléctrica	5000 V, entre interior y exterior
9.10	Continuidad del circuito de protección	No procede
9.11	Resistencia intemperie	Cumple la norma
9.12	Resistencia corrosión	No procede
9.2	Marcaje	Cumple la norma



Cambios del producto, según la siguiente relación:

Producto HIMEL –Denominación sustituida	Producto SCHNEIDER –Nueva denominación
SISTEMA 27	NSYPLS (Thalassa PLS series)
PLSP	NSYPLSP
PLS	NSYPLS
PLSO	MSYPLSC

Este certificado sustituye al certificado con numero 11/235/99/0125-M de Bureau Veritas con fecha 24/11/99-14/09/00.

Y para que conste a los efectos oportunos se expide y firma la presente Certificación en Barcelona, a nueve de Diciembre de 2009.

