



08/04/01/014444

M. Marc CAPDEVILA FIGUERAS, Inspecteur du ECA S.A.U., Groupe Bureau Veritas, Organisme d' Inspection et Vérification, certifiée en référence à la UNE EN 9001-200

CERTIFIEE::

Que, à la demande de l'Entreprise "SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES S.A" DBA (doing business as) "HISPANO MECANO ELECTRICA, S.A.", et en sa représentation Ms. Susanna Cabos, responsable de qualité certifications externes, on a procédé, dans ses installations 64, rue Call de CAPELLADES (Barcelone), pour vérifier les modifications de nom commercial de changement de nom social dans le certificat de Bureau Veritas N°08/04/1/014444 datée du 9/12/2009.

Les concepts testés sur le certificat n ° 08/04/1/014444 sont:

Des visites d'Inspection, Épreuves et Essais d'Enveloppants Destinés aux ensembles d'appareils de basse tension, GAMA NSYPLS (Thalassa PLS series), convenablement révisés, signés et scellés, pour les modèles suivants:

NSYPLSP, NSYPLS y NSYPLSC (sur des versions en couvercle baisse et haute)

Que par tout ce qui précède et en vue des résultats obtenus, on considère que les enveloppants destinés aux ensembles d'appareils de basse tension GAMA NSYPLS (Thalassa PLS series), RESPECTENT DE MANIÈRE SATISFAISANTE les exigences et les conditions requises par la réglementation IEC 62208 ainsi que les autres normes qui en découlent, selon les spécifications suivantes de la réglementation :

ALINEA DE LA RÉGLEMENTATION	ESSAI	RÉSULTATS
9.3	Charges statiques	Charge admissible plaque: 100 kg/m ²
9.4	Levage	N'a pas lieu
9.5	Charges axiales	M=6 (500N)
9.6	Code IK	IK-09
9.7	Code IP	IP-65
9.8.1	Stabilité thermique	Respecte la norme
9.8.2	Résistance à la chaleur	Respecte la norme
9.8.3	Chaleur anormale et feu	Echantillon a 960°C
9.9	Rigidité diélectrique	5000 V entre intérieur et extérieur
9.10	Continuité du circuit de protection	N'a pas lieu
9.11	Résistance aux intempéries	Respecte la norme
9.12	Résistance corrosion	N'a pas lieu
9.2	Marquage	Respecte la norme



Modifications du produit, parmi les suivants:

Produit HIMEL – Intitulé remplacé	Produit SCHNEIDER – Nouveau nom
SISTEMA 27	NSYPLS (Thalassa PLS series)
PLSP	NSYPLSP
PLS	NSYPLS
PLSO	MSYPLSC

Ce certificat remplace le certificat de Bureau Veritas 11/235/99/0125-M numéro daté du 24/11/99-14/09/00.

En foi de quoi, je délivre la présente Certification à Barcelone, neuvième du Décembre 2009.

Inspecteur
M. Capdevila Figueras