

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product

Produit

Name and address of the Applicant

Nom et adresse du demandeur

Name and address of the manufacturer

Nom et adresse du fabricant

Name and address of the factory

Nom et adresse de l'usine

Rating and principal characteristics

Valeurs nominales et caractéristiques principales

Trademark (if any)

Marque de fabrique (si elle existe)

Type of manufacturer's Testing Laboratories used

Type de programme de laboratoire d'essais constructeur

Model / Type Ref.

Réf. de type

Additional information (if necessary may also be reported on page 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)

A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC

Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI

National differences / Comments

Les différences nationales / Commentaires

As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate

Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat

Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection (RCBO's)

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
ELECTROPOLE 31 RUE PIERRE MENDES, EYBENS
38050 GRENOBLE CEDEX 9
FranceGEWISS S.p.A.
VIA VOLTA 1
24069 CENATE SOTTO BG
ItalyGEWISS PORTUGAL LDA
APARTADO 129 - Z.I. - 2 A FASE, BUS
4560 PENAFIEL
Portugal

2P; 230V; 10000A; Type A; 10A-13A-25A-32A; curve B and C; 30mA (see on pages 8 and 9 of Test Report PB14S0260247-04-00)



Schneider Electric

WMT

Series Acti 9 DCP H Vigi (see on page 8 of Test Report PB14S0260247-04-00)

61009-1(ed.3);am1;am2

EU Group Differences

from PB14S0260247-04-00 to PB14S0260247-01-10

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

IMQ S.p.A.
Via Quintiliano 43 I-20138 Milano, Italy

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

