



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010307534777

## 委托人名称、地址

施耐德电气低压(天津)有限公司  
天津经济技术开发区第七大街睦宁路66号

## 生产者(制造商)名称、地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司  
湖北省武汉市东湖开发区珞瑜路546号科技会展中心二期8楼807室

## 生产企业名称、地址

施耐德电气制造(武汉)有限公司  
湖北省武汉东湖高新技术开发区佳园路鼎新工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

小型断路器

EA9AN, EA9AN...K(型号解释详见附录), EA9AN:Ue:AC230/400V(1P), AC400V  
(2P, 3P, 4P), In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣类型:C型, D型;  
Icn=Ics=6000A, 1P, 2P, 3P, 4P; EA9AN...K:Ue:AC230V(1P), In:10A, 16A, 20A, 瞬时脱扣  
类型:C型, Icn=Ics=6000A; 1P

## 产品标准和技术要求

GB 10963.1-2005

上述产品符合强制性产品认证实施规则  
CNCA-01C-012:2007的要求, 特发此证。

发证日期: 2012年04月27日      有效期至: 2017年03月31日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012年03月31日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0523519



# CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2012010307534777

## NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric Low Voltage (Tianjin) Co., Ltd.  
TEDA Mu Ning Road 66#, 7th Avenue, Tianjin, P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schenider Electric Wuhan Manufacturing Co., Ltd.  
Room 807, 8F of Phase II Wuhan Science & Technology Conference & Exhibition  
Center, No. 546 Luoyu Road, East Lake Hi-Tech Development Zone, Wuhan,  
Hubei Province, P.R.China

## NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schenider Electric Wuhan Manufacturing Co., Ltd.  
Wuhan Donghu Hi-tech Development Zone, Jiayuan Road, Dingxin Industry  
Park, Wuhan, Hubei Province, P.R.China

## NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Miniature Circuit-breaker

EA9AN, EA9AN...K; EA9AN:Ue:AC230/400V (1P), AC400V (2P, 3P, 4P);  
In:6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, Type C, Type D;  
Icn=Ics=6000A, 1P, 2P, 3P, 4P; EA9AN...K:Ue:AC230V (1P), In:10A, 16A, 20A, Type C,  
Icn=Ics=6000A; 1P

## THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 10963.1-2005

This is to certify that the above mentioned products have met the  
requirements of implementation rules for compulsory certification(REF  
NO. CNCA-01C-012:2007).

Date of issue: Apr. 27, 2012      Date of expiry: Mar. 31, 2017

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular  
follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Mar. 31, 2012

This certificate can be verified through CNCA's website: [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)



President:

Wang Kejiao

**CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0523519



# 中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2012010307534777

纸号: 523519

型号的解释:

	指用于民用住宅市场的断路器
	额定电流 63A (6,10,16,20,25,32,40,50,63A)
	瞬时电流动作特性 C型(C,D型)
	4P 四极(1P,2P,3P,4P)
	额定短路能力 6KA
	小型断路器
	EASY9 产品系列

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

