



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Ref. Certif. No.

FR 645960

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product
Produit

Busbar trunking systems

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
35, rue Joseph Monier - 92500 RUEIL MALMAISON - France

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 rue Pierre Mendes France, Eybens - 38050 GRENOBLE Cedex 9 - France

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA Spa
Via Circonvallazione Est, 1 - 24040 STEZZANO - Italy

Note : When more than one factory, please report on page 2
Note : Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème page

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Plastic tap-off units
In = 16 A to 125 A
see annex 1

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)



Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

WMT

Model / Type Ref.
Ref. De type

Canalis KSA series
References : see test report

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)

Supersedes CBTC n°FR 60053295AH dated 2007-06-21 :
standard updating.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

PUBLICATION **EDITION**
IEC 61439-1:2011 (ed.2)
IEC 61439-6:2012 (ed.1)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

122711-645959

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



Laboratoire Central des Industries Électriques

33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr



Date: 2014-04-22

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer ★

Annex 1

PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Busbar trunking systems KSA series

Plastic tap-off units including connectors and disconnecter enclosures for modular devices (circuit-breakers, contactors, ...), fuses, or socket-outlets.

Place of installation (indoor / outdoor)	Indoor installation
Service conditions (normal / special)	Normal
Mobility (stationary / movable)	Stationary assembly
IP Code	IP 55
IK Code	IK08
Mechanical loads (normal / heavy / special)	Normal
Resistance to fire and flame propagation	Resistance to flame propagation
Mounting attitude	All
Pollution degree	3
Rated operational voltage (Ue /2/3 ph system)	690 V
Rated insulation voltage (Ui / all systems)	690 V
Rated impulse voltage (Uimp) :all systems	8 kV
Rated current (In) :	16 A to 125 A
Rated conditional short-circuit current (Icc)	Value is determined by the maximum limited current of the circuit breaker that is limited to 17 kA
Rated fused short-circuit current (Icf)	Value is determined by the maximum limited current of the fuse that is limited to 17kA
Rated frequency (f):	50/60 Hz

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)

**Laboratoire Central des Industries Électriques**

33,av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2014-04-22

Signature:

