



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2003010307059257

委托人名称、地址

上海施耐德工业控制有限公司
上海市普陀区绥德路629号

生产者(制造商)名称、地址

Schneider Electric Industries S A
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

生产企业名称、地址

Schneider Electric Industries S A
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

产品名称和系列、规格、型号

电动机断路器

GV3 ME80; Ui=AC690V;Ue:AC400/415V, AC690V;In=80A;过电流脱扣器类型:热磁式;AC400/415V:Icu=15kA, Ics=50%Icu;AC690V:Icu=2kA, Ics=100%Icu;使用类别:A,脱扣级别:10A;3P

产品标准和技术要求

GB 14048.2-2008, GB 14048.4-2010

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-C03-02:2014的要求,特发此证。

发证日期: 2015年07月20日 有效期至: 2020年07月20日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2003年07月11日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 1161546



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2003010307059257

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.
No.629 Suidu Road, Putuo District, Shanghai, P. R. China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries S A
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider Electric Industries S A
6-8, rue du Bailly - BP 97812 -21078- Dijon Cedex France

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Motor Circuit-breaker

GV3 ME80; Ui=AC690V;Ue:AC400/415V, AC690V;In=80A;Over-current Trip
Unit:Thermal-magnetic;AC400/415V:Icu=15kA, Ics=50%
Icu;AC690V:Icu=2kA, Ics=100%Icu;Utilization Category:A;Trip Class:10A;3P

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB 14048.2-2008, GB 14048.4-2010

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-C03-02:2014).

Date of issue: Jul.20, 2015 Date of expiry: Jul.20, 2020

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Jul.11, 2003

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:


Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 1161546



中国国家强制性产品认证证书

附录:

第 1 页 共 1 页

证书编号: 2003010307059257

纸号: 1161546

型号的解释:

<u>GV3</u> I	<u>ME</u> II	<u>80</u> III
I	产品基本型号 GV3 电动机断路器	
II	操作方式 ME:按钮操作 (热-磁脱扣)	
III	整定电流范围 80:56 ~ 80A	

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

