



# 中国质量认证中心

## RoHS符合性认证证书

证书编号: CQC08130023877

产品名称

隔离开关

型号/规格

INT125 Ie: 32, 40, 63, 80, 100, 125A;  
2P, 3P, 4P; Ue=AC400V; 1P, Ue=AC230V; Uimp=6KV; Ith=Ie; AC-22A

申请人名称及地址

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区经济技术开发区黄坪路159号

制造商名称及地址

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区经济技术开发区黄坪路159号

生产厂名称及地址

上海施耐德低压终端电器有限公司  
上海市闵行区经济技术开发区黄坪路159号

产品标准和技术要求

2002/95/EC, 2005/618/EC

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后的监督

上述产品符合CQC的RoHS认证实施规则要求, 特发此证。

**李怀林**

主任: \_\_\_\_\_

发证日期: 2008年05月29日  
有效期至: 2011年05月29日



中国质量认证中心

中国北京南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

R 0004189