

DENAN PRODUCT CERTIFICATE

適合証明書

Rev. No. 変更番号

Issue Date 発行年月日:

May 25, 2006

Revised Date 変更年月日:

Expiration Date 有効年月日:

May 24, 2013

Page 頁 1 of 2

Certificate Number: MEL250506-JP1042
証明書番号

Representative sample(s) of the Specified Product(s) (as defined by the Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry) and the factory have been found to comply with Technical Requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the Ministerial Ordinance in Paragraph 2 of Article 9 of the Law (limited to inspections relating to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 of the Law) by the Conformity Assessment Body as listed below:
特定電気用品（経済産業省の定めたもの）の供試品及び工場が電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを下記の検査機関が確認しました。

File No.: JP1042
ファイル番号

Representative: American Power Conversion Corp.
代理人 801 Corporate Center St. Charles, MO 63304 USA

Applicant/Manufacturer: American Power Conversion India Pvt. Ltd.
申請者 / 製造事業者 EHTP Unit-1, 188/3 Jigani Village
Jigani Hobli, Anekal Taluk Bangalore 562106 INDIA

Factory: Sama as Applicant
製造工場 申請者と同じ

Product Name: Multiple Socket-outlets (Specified Product)
電気用品名 マルチタップ (特定電気用品)

Model(s) Tested: AP7516, AP7567, AP7867
供試品モデル名

Type Classification: Refer to Attachment 1
型式の区分 添付1参照

Standard Used: DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Article 2
適用試験規格 J60950(H16), J55001(H14)
電気用品安全法技術基準省令第2項

Conformity Assessment Method: 適合性検査の方法
DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

CAB ID: UL-US
検査機関の略称

CAB: Underwriters Laboratories Inc.
検査機関 333 Pfingsten Road
Northbrook, IL 60062 USA

This DENAN Product Certificate does not indicate acceptability of the product(s) for Listing, Classification or Recognition by Underwriters Laboratories Inc. Products marked with a PSE Mark and the CAB ID must comply with the DENAN Law / Standards.

この適合証明書は製品のULリスティング、クラシフィケーション、又はレコグニションを認定するものではありません。PSEマーク及び検査機関の略称を表示する製品は電気用品安全法及び技術基準に適合しなければなりません。

Verification Staff: Kazuhiko Iwasaki
検証スタッフ Kazuhiko Iwasaki
Certification Programs Office



**Underwriters
Laboratories Inc.®**

DENAN PRODUCT CERTIFICATE

適合証明書 Rev. No. 変更番号

Issue Date 発行年月日:

May 25, 2006

Revised Date 変更年月日:

Expiration Date 有効年月日:

May 24, 2013

Certificate Number: MEL250506-JP1042
証明書番号

Page 頁 2 of 2

Attachment 1

添付 1

Type Classification:

型式の区分

Factor 要素	Classification 区分
Rated voltage 定格電圧	Exceeding 125 V 125Vを超えるもの
Rated current 定格電流	Exceeding 30 A 30Aを超えるもの
Number of poles (limited to those specified in sub-clause 6.1.4.(5).b of Appendix 4 based on the METI ordinance No.85 in 1962) 極の数(技術基準省令別表第四 6(1)ニ(ホ)bに定める寸法に適合するものの場合に限る。)	Three including earth アース極を含めて3のもの
Connection method 接続の方式	Plug-in type (excluding those with locking nuts) 差込み型のもの(ロックナット式のものを除く。)
Insulation materials 主絶縁体の材料	Plastic 合成樹脂のもの
Outer case materials 外郭の材料	Metal 金属のもの
Switch スイッチ	With switch あるもの
Power supply terminals 電源との接続の方法	Sheathed flexible cable or flexible cord connected type キャブタイヤケーブル又はコードのもの
Non-rewirable construction (except socket outlets) 電線と器体との一体成形(コンセントの場合を除く。)	Without non-rewirable construction ないもの
Type of waterproof 防水構造	Not treated with waterproof type 非防水型のもの



**Underwriters
Laboratories Inc.®**