

American Power Conversion Holding  
Inc., Taiwan Branch  
Mr. Ken Hsieh Sr. Regulatory  
Engineer

Date : 10.07.2019  
Our ref. : LuJi ZTW1  
Your ref.: 238005554/JL180219

-  
3F., No. 205, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist. New Taipei City 231  
Taiwan

**Ref : S GS-Mark Approval**

Type of Equipment : Uninterruptible Power Supply  
Model Designation : See Certificate  
Certificate No. : S 50441494 0001  
Report No. : 50254357 001

Dear Mr. Ken Hsieh,

The above specified equipment has been tested and found to be in  
accordance with the relevant requirements.

Please find enclosed your certificate as specified above.

If cancellation of the certificate is submitted by 15 November in a  
given year, no fee will be charged for the following year.

The certificate is issued with the reservation that the license holder  
applies all information required in § 6 of the ProdSG related to name  
and address of the manufacturer or his authorized representative /  
importer, including their respective contact addresses on the product  
prior to marketing of the product in the European Economic Area.

With kind regards,

Certification Body



Dipl.-Ing. (FH) A. Klinker

Enclosure

**TÜV RHEINLAND TAIWAN LTD.**

11F., No. 758, Sec. 4, Bade Rd.,  
Songshan Dist., Taipei City 105,  
Taiwan R. O. C.  
Tel. (02) 2172-7000  
Fax (02) 2172-1322  
<http://www.tuv.com>

TAICHUNG BRANCH:  
No. 9, Lane 36, Sec. 3, Minsheng Rd.,  
Daya Dist., Taichung City 428,  
Taiwan, R. O. C.  
Tel. (04) 2521-8888  
Fax (04) 2521-8899

KAOHSIUNG BRANCH:  
27F-3, No.80, Minzu 1st Rd.,  
Sanmin Dist., Kaohsiung City 807,  
Taiwan, R. O. C.  
Tel. (07) 262-6000  
Fax (07) 380-0577

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 50441494

Blatt *Sheet*  
0001

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>	<i>(day/mo/yr)</i>
238005554/JL180219	ZTW1-LuJi-50254357 001	09.07.2024	

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
American Power Conversion Holding  
Inc., Taiwan Branch  
3F., No. 205, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist. New Taipei City 231  
Taiwan

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
Refer to latest revision  
of the annex list of factories

## Prüfzeichen *Test Mark*



**Geprüft nach *Tested acc. to***  
EN 62040-1:2008+A1

## Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

## Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

### Stromrichtergerät (Uninterruptible Power Supply)

Bezeichnung (Type Designation)	: BR1600SIYYYYYYYYY (APC)	10
Y steht für (stands for)	: alphanumerisch (alphanumeric), +, *, #, _, - oder freibleibend (or blank)	1
Nennspannung (Rated Voltage)	: AC 220-240V, 50/60Hz	
Nennstrom (Rated Current)	: 10A, 1Ø	
Ausgang (Output)	: Battery Backup Outlets : AC 220-240V, 50/60Hz, 7.28A, 1600VA, 960W Surge Only Outlets : AC 220-240V, 50/60Hz Total Outlet Current: 10A MAX.	
max. Umgebungstemperatur (max. Ambient Temperature)	: 0-40°C	
max. Betriebshöhe (max. Operating Altitude)	: 2000m	
Schutzklasse (Protection Class)	: I	

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2014:01 PAK Klausel 3.1  
berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2014:01 PAK  
clause 3.1.)

11

## ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 10.07.2019 (day/mo/yr)**

Zertifizierungsstelle



**Dipl.-Ing. (FH) A. Klinker**

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
S 50441494

Blatt *Sheet*  
0002

Ihr Zeichen <i>Client Reference</i>	Unser Zeichen <i>Our Reference</i>	Längstens gültig bis <i>Latest expiration date</i>
238005554/JL180219	ZTW1-LuJi-50254357 001	09.07.2024 (day/mo/yr)

**Genehmigungsinhaber *License Holder***  
American Power Conversion Holding  
Inc., Taiwan Branch  
3F., No. 205, Sec. 3, Beixin Rd.,  
Xindian Dist. New Taipei City 231  
Taiwan

**Fertigungsstätte *Manufacturing Plant***  
Refer to latest revision  
of the annex list of factories

## Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com  
ID 1419071164

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 62040-1:2008+A1

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)**  
*Certified Product (Product Identification)*

**Lizenzentgelte - Einheit**  
*License Fee - Unit*

Stromrichtergerät (Uninterruptible Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung  
(Addition)

Bezeichnung (Type Designation)	: BR1200SIYYYYYYYY (APC)	1
Y steht für (stands for)	: alphanumerisch (alphanumeric), +, *, #, _, - oder freibleibend (or blank)	1
Ausgang (Output)	: Battery Backup Outlets : AC 220-240V, 50/60Hz, 5.46A, 1200VA, 720W Surge Only Outlets : AC 220-240V, 50/60Hz Total Outlet Current: 10A MAX.	

Hinweis: Anforderungen der AfPS GS 2014:01 PAK Klausel 3.1  
berücksichtigt. (Remark: Requirements of AfPS GS 2014:01 PAK  
clause 3.1.)

2

ANLAGE (Appendix): 1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des  
Produktsicherheitsgesetzes.  
*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.  
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the  
Product Safety Law.*

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com  
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

**Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 10.07.2019 (day/mo/yr)**

**Zertifizierungsstelle**

**Dipl.-Ing. (FH) A. Klinker**

Anlage Fertigungsstättenliste  
/Attachment List of Factories



S 50441494 0001

1 Danam Philippines Inc.  
Lot 1-A, Block 15, Phase III, PEZA  
Rosario Cavite 4106  
Philippines

  
TÜVRheinland

Dieser Anhang ersetzt den Vorgänger vom/  
This annex replaces the previous annex dated

Datum / Date 10.07.2019



Zertifizierungsstelle  
/ Certification Body

Dipl.-Ing. (FH) A. Klinker