

## CB TEST CERTIFICATE

## CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Multiple portable socket outlet with SPD(s)
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	American Power Conversion Holding Inc. 3F, No. 205, Sec. 3, Beixin Road., Xindian District, New Taipei City, 231 R.O.C. Taiwan
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Dongguan Quan Sheng Electric Co., Ltd Ju-Tang 2nd Industrial Park, 523963, Dongguan, Guangdong China
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Dongguan Quan Sheng Electric Co., Ltd Ju-Tang 2nd Industrial Park, 523963, Dongguan, Guangdong China
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	16 A, 250 V~, Max. 2500 W (limited to 10 A by means of a circuit breaker)
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	APC by Schneider Electric
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Réf. de type	PM6-IT, PM6U-IT, PMH63VT-IT, PM8-IT, PMF83VT-IT
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	60884-1(ed.3);am1;am2 60884-2-7(ed.1);am1
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	IT
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	4318939.50 + 4318939.51

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.  
Meander 1051, 6825 MJ  
Arnhem  
The Netherlands

Date: 2015-02-13

Signature: Rosa Zhou

