

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Surge Protective Device, incorporated in plug-in adaptors
Name and address of the Applicant Nom et adresse du demandeur	American Power Conversion Holding Inc. 3F. No. 205. Sec. 3, Beixin Road., Xindian District, New Taipei City 231 Taiwan
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Dongguan Quan Sheng Electric Co., Ltd. Ju-Tang 2nd Industrial Park, 523963, Dongguan, Guangdong China
Name and address of the factory Nom et adresse de l'usine	Dongguan Quan Sheng Electric Co., Ltd. Ju-Tang 2nd Industrial Park, 523963, Dongguan, Guangdong China
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	Uc: 250 V~; IL: 16A, Type 3; Uoc: 6 kV; Up: 1,6 kV
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	APC by Schneider Electric
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Réf. de type	SBA108 REV:A0 incorporated in PM1W-...Series(see also pages 103 and 104 of report 3169139.50)
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiquées sur la 2ème page)	
A sample of product was tested and found to be in conformity with IEC Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la CEI	61643-11(ed.1)
National differences / Comments Les différences nationales / Commentaires	EU Group Differences, EU Special National Conditions
As shown in the test report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	3169139.50

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

DEKRA Certification B.V.
Meander 1051, 6825 MJ
Arnhem
The Netherlands



Date: 2015-08-13

Signature: C.Lin

