

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345354

发证日期: 2022年06月13日

有效期至: 2032年06月12日

委托人名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
制造商名称 及注册地址	Schneider Electric Industries SAS 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称 及生产地址	Schneider Electric a. s. Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic
产品名称和系列、 规格、型号	电容接触器 LC1DWK12 ; 型号解释详见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107345354

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

LC1DWK12

Ui: 690V;

Uimp:6kV;

AC-6b: Ue/Qe/Ie: 230V/35kVar/88A, 400-415V/63kVar/91A, 440V/67kVar/88A,
550V/83kVar/87.2A,690V/104kVar/87.1A;

Us:AC24V, 48V, 110V, 120V, 230V, 380V-400V,400V, 415V, 440V,50/60Hz;
220-230V(50Hz), 230-240V(50Hz),220-240V(60Hz), 240V(60Hz);

3P;

配用辅助触头:

集成在接触器中的辅助触头:

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,690V/1.04A

DC-13:Ue/Ie: 125V/1.1A,600V/0.2A

集成在附加模块中的辅助触头:

AC-15:Ue/Ie:120V/6A,600V/1.2A

DC-13:Ue/Ie: 125V/0.55A,600V/0.1A



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC22107345354

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

型号解释：

<u>LC1D</u>	<u>W</u>	<u>K12</u>	<u>M7</u>
I	II	III	IV

I	产品基本型号
II	规格：W
III	表示用于切换电容器
IV	线圈代码 见下表

线圈代码	Us (V)	频率
B7	24	50 / 60Hz
E7	48	50 / 60Hz
F7	110	50 / 60Hz
G7	120	50 / 60Hz
M7	220-230 220-240	50 Hz 60 Hz
P7	230	50 / 60Hz
U7	230-240	50 Hz



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


证书编号：CQC22107345354

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

	240	60 Hz
Q7	380-400	50 / 60Hz
V7	400	50 / 60Hz
N7	415	50 / 60Hz
R7	440	50 / 60Hz



中国质量认证中心