

IEC**IECEE
CB
SCHEME**

Ref. Certif. No.

CN25968

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

AC Contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.ChinaName and address of the factory
Nome et adresse de l'usineSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.ChinaNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ui:690V;LC1 E120...N,LC1 E120...:Ith:150A;AC-3:Ue/Ie:
220V/230V/120A,380V/400V/120A,415V/440V/120A,
660V/690V/85,4A;AC-
4:Ue/Ie:220V/230V/100A,380V/400V/100A,
415V/440V/100A,660V/690V/71,2A;LC1 E160...N,LC1
E160...:Ith: 200A;AC-
3:Ue/Ie:220V/230V/160A,380V/400V/160A,
415V/440V/160A,660V/690V/107,8A;AC-4:Ue/Ie:
220V/230V/133,4A,
380V/400V/133,4A,415V/440V/133,4A,660V/690V/89,9A
Us: AC24V,48V,110V,220V,240V,380V,415V,440V
50Hz;AC24V,110V, 220V,380V,440V 60Hz;3P;Auxiliary
Contacts:1NC,1NO,Ith:10A;Ue/Ie:AC-
15:380V/1,3A,660V/0,75A;DC-13:220V/0,3A

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Schneider Electric
IEC 60947-4-1:2009(3rd edition)Model / Type Ref.
Ref. De type

LC1 E120, 160...N; LC1 E120, 160...;

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)

C009-CB2012CQC-046853

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à laAs shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce CertificatThis CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2013-02-25

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn**CB 0018768**