

**IEC****IECEE  
CB  
SCHEME**

Ref. Certif. No.

CN30477

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product  
Produit

AC contactor

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeurSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.  
629 Sui De Road, Pu Tuo District, Shanghai, P.R.CName and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricantSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.  
629 Sui De Road, Pu Tuo District, Shanghai, P.R.CName and address of the factory  
Nome et adresse de l'usineSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.  
629 Sui De Road, Pu Tuo District, Shanghai, P.R.CNote: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> pageRatings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

see the appendix

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Schneider Electric

Model / Type Ref.  
Ref. De typeLC1E80004..., LC1E95004..., LC1E80008..., LC1E95008..., LC1E800  
04...N, LC1E95004...N, LC1E80008...N, LC1E95008...NAdditional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être  
indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)**PUBLICATION****EDITION**A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1:2009(3rd edition) +A1:2012, IEC 60947-1:2007+A1:2010

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2014CQC-058115

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE**

Date: 2014-05-27

Signature: Wang Kejiao

Issued 2003-05  
China Quality Certification Centre  
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.ChinaTel: +86-10-83886666  
Fax: +86-10-83886282website  
www.cqc.com.cn**CB 0024666**

LC1E80004..., LC1E95004..., LC1E80008..., LC1E95008...,  
LC1E80004...N, LC1E95004...N, LC1E80008...N, LC1E95008...N

Ui:690V;

LC1E80004..., LC1E80004...N: Ith=100A;

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/380V/400V/415V/440V/660V/690V/100A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/380V/400V/415V/440V/77.1A,  
660V/690V/48.5A;

AC-4: Ue/Ie: 220V/230V/380V/400V/415V/440V/64.3A, ,  
660V/690V/40.5A;

LC1E80008..., LC1E80008...N: Ith=100A;

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/380V/400V/415V/440V/660V/690V/100A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/380V/400V/415V/440V/77.1A,  
660V/690V/48.5A;

LC1E95004..., LC1E95004...N: Ith=125A;

AC-1: Ue/Ie: 220V/230V/380V/400V/415V/440V/660V/690V/125A;

AC-3: Ue/Ie: 220V/230V/380V/400V/415V/440V/84.7A,  
660V/690V/48.5A;

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2014-05-27

Signature:



Wang Kejiao

AC-4:  $U_e/I_e$ : 220V/230V/380V/400V/415V/440V/70.6A, ,  
660V/690V/40.5A;

LC1E95008..., LC1E95008...N:  $I_{th}$ =125A;

AC-1:  $U_e/I_e$ : 220V/230V/380V/400V/415V/440V/660V/690V/125A;

AC-3:  $U_e/I_e$ : 220V/230V/380V/400V/415V/440V/84.7A,  
660V/690V/48.5A;

$U_s$ : AC50/60Hz: 24V, 48V, 110V, 220V, 230V, 240V, 380V, 400V,  
415V;

AC50Hz(70%~130% $U_s$ ): 220V, 415V;

4P; IP20

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2014-05-27

Signature:



Wang Kejiao