



Ref. Certif. No.

CN39049

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)  
CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

## CB TEST CERTIFICATE

Product  
Produit

AC Contactor

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

Schneider Shanghai Industrial Control Co., Ltd.  
No.629 Suide Road, Putuo District, Shanghai, P.R.China

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS  
35, rue Joseph Monier-92500 RUEIL MALMAISON-France

Name and address of the factory  
Nome et adresse de l'usine

Schneider Electric a. s.  
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Ui: 1000V, except for LA4EM module : 380V; Ith:  
1260A; AC-1 :Ue/Ie:690V/1260A; Us: AC110-120V, 115V,  
127V, 200-208V, 220V, 230V, 240V, 265-277V,  
380V, 400V, 415V, 440V, 500V, 550-600V 50/60Hz;  
DC48V, 110V, 220V, 250V, AC100-250V  
50/60Hz /DC100-380V; 3P  
Schneider Electric

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

Model / Type Ref.  
Ref. De type

LC1F1250

Additional information (if necessary may also be reported  
on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être  
indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

**PUBLICATION** **EDITION**  
IEC 60947-4-1:2009 (Third Edition) + A1:2012, IEC60947-  
1:2007+A1:2010+A2:2014

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

00901-CB2016CQC-070666

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2016-11-30

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05  
China Quality Certification Centre  
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. China

Tel: +86-10-83886666  
Fax: +86-10-83886282

website  
www.cqc.com.cn

**CB 0035904**