



Ref. Certif. No.

CN24994-M1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

AC contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.
629 Sui De Road, Pu Tuo District, Shanghai, P.R.CName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantSchneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech RepublicName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineSchneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic*Note: When more than one factory, please report on page 2*
*Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page*Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Technical Parameter see the appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Schneider Electric

Model / Type Ref.
Ref. De typeLC1F185, LC1F225, LC2F185, LC2F225,
LC1F1854, LC1F2254, LC2F1854, LC2F2254Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)The original CB certificate is CN24994,dated 2012-11-23.
The reason of modification is to change of contact
dimensions. Please see page 18 in the CB test report for
details.**PUBLICATION EDITION**A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1:2009(3rd edition)

As shown in the Test Report Ref. No, which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2012CQC-042925-M1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2013-07-17

Signature:

Wang Kejiao

Ui: 1000V

LC1F185, LC2F185:

Ith: 275A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/168.7A, 400V/160A, 415V/171.1A, 440V/185A, 500V/156A, 690V/113A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/140.6A, 400V/133.4A, 415V/142.6A, 440V/154.2A, 500V/130A, 690V/94.2A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/275A;

3P;

LC1F225, LC2F225:

Ith: 315A;

AC-3: Ue/Ie: 230V/193.1A, 400V/195A, 415V/188A, 440V/225A, 500V/180.2A, 690V/130.6A;

AC-4: Ue/Ie: 230V/161.0A, 400V/162.5A, 415V/156.7A, 440V/187.5A, 500V/150.2A, 690V/108.9A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/315A;

3P;

LC1F1854, LC2F1854:

Ith: 275A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/275A;

4P;

LC1F2254, LC2F2254:

Ith: 315A;

AC-1: Ue/Ie: 230V/400V/415V/440V/500V/690V/315A;

4P

Us: AC24 V/48 V/110 V/115 V/220 V/230 V/240 V/380 V/400 V/415 V 50Hz;

AC48 V/110 V/120 V/208 V/220 V/240 V/380 V/440 60Hz;

AC48 V/110 V/115 V/120 V/208 V/220 V/230 V/240 V/380 V/400 V/415 V/440 V 40...400Hz;

DC24 V/48 V/110 V/125 V/220-230 V/250 V/440 V

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2013-07-17

Signature: _____



Wang Kejiao