



Ref. Certif. No.

CN24992-M1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE)
CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE**Product
Produit

AC Contactor

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeurSchneider Shanghai Industrial Control Co.,Ltd.
No 629 Suid Road, Putuo District, Shanghai, P.R. ChinaName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricantSchneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech RepublicName and address of the factory
Nom et adresse de l'usineNote: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} pageSchneider Electric a. s.
Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech RepublicRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

See the Appendix

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)

Schneider Electric

Model / Type Ref.
Ref. De type

LC1F630,LC1F780,LC1F6304,LC1F7804

Additional information (if necessary may also be reported
on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être
indiqués sur la 2^{ème} page)The original CB NO is CN24992,dated 2012-11-23 The modification is to
change product model and dimension of contacts.

PUBLICATION

EDITION

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60947-4-1 2009(3rd Edition)

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

C009-CB2012CQC-042922-M1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Date: 2014-07-30

Signature:

Wang Kejiao

Issued 2003-05
China Quality Certification Centre
Section 9, No. 188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R. ChinaTel: +86-10-83886666
Fax: +86-10-83886282website
www.cqc.com.cn

CB 0027004

IEC**IECEE**
CB
SCHEME

Ref. Certif. No.

CN24992-M1

LC1F630,LC1F780,LC1F6304,LC1F7804

Ui: 1000V;

LC1F630:

Ith:1000A;

AC-3:Ue/Ie:AC230V/608.7A,400V/575A,415V/622.2A,440V/630A,
500V/552A,690V/446.7A,1000V/308.2A ;AC-1:Ue/Ie:AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1000A;
3P;

LC1F780:

Ith:1600A;

AC-3:Ue/Ie:AC230V/664.9A,400V/690A,415V/704A,440V/780A,
500V/616.5A,690V/469.8A,1000V/308.2A;AC-1:Ue/Ie:AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1600A;
3P;

LC1F6304:

Ith:1000A;

AC-1:Ue/Ie:AC230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1000A;
4P;

LC1F7804:

Ith:1600A;

AC-1:Ue/Ie:230V/400V/415V/440V/500V/690V/1000V/1600A;
4PUs:AC48V,110-120V,208V,220V,230V,240V,380V,400V,415V,440V(AC40
...400Hz),

DC48V,110V,125V,220V,250V,440V DC48V,110V,125V,220V,250V,440V

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)

Date: 2014-07-30

Signature:



Wang Kejiao