



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »



LCIE N° T 09021 / 610153

Délivrée à:
Delivered to: **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA**
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Site de fabrication :
Factory : **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA (2061BA)**
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Produit:
Product: **BAES D'EVACUATION A LED NP**
BAES OF EVACUATION WITH LED NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **SCHNEIDER ELECTRIC**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: Gamme PYROS - OVA58310

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: Adressable - classe II - IP42 - IK07
Tension assignée (V~) (Hz) 230 / 50
Flux lumineux : 45 lm à 1h

Informations complémentaires:
Additional informations: Accumulateurs : Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah- OVA 3-SC-HT
Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,6 Ah - 3 VNT Cs - SAFT
Lampes de secours : 4 leds x 0,5W
Lampes de veille : 1 led verte
Maintien de la licence T 09019 / 610153

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: NF EN 60598-1:2009+A11:2009
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
NF 413:2006

Documents pris en compte:
Relevant documents: LCIE n° 90233-581826 C/D - 98104-594986 A/B - 100035-598702 B -
106006-610146 K/L

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary): Licence n° T 09021 / 598905 du 2010-07-06

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

Fontenay-aux-Roses, 2011-10-03

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Michel BRENON
Responsable de la certification
Certification manager



LCIE 33, av du General Leclerc
Laboratoire Central BP 8
des Industries Electriques 92260 Fontenay-aux-Roses cedex
Une société de Bureau Veritas France

Tel : +33 1 40 95 60 60 Société par Actions Simplifiée
Fax : +33 1 40 95 86 56 au capital de 15 745 984 €
contact@lcie.fr RCS Nanterre B 408 363 174
www.lcie.fr