



LCIE

Accréditation  
N° 5-0014  
Portée  
disponible sur  
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »



LCIE N° T 09020 / 610153

Délivrée à:  
*Delivered to:* **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA**  
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Site de fabrication :  
*Factory :* **SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIE ITALIA SPA (2061BA)**  
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Produit:  
*Product:* **BAES D'EVACUATION A LED NP**  
**BAES OF EVACUATION WITH LED NP**

Marque commerciale (s'il y a lieu):  
*Trade mark (if any):* **SCHNEIDER ELECTRIC**

Modèle, type, référence:  
*Model, type, reference:* Gamme PYROS - OVA58311

Caractéristiques nominales et principales:  
*Rating and principal characteristics:* Adressable - classe II - IP55 - IK07  
Tension assignée (V~) (Hz) 230 / 50  
Flux lumineux : 45 lm à 1h

Informations complémentaires:  
*Additional informations:* Accumulateurs : Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,5 Ah- OVA 3-SC-HT  
Ni-Cd 3 x 1,2 V / 1,6 Ah- 3 VNT Cs - SAFT  
Lampes de secours : 4 leds x 0,5W  
Lampe de veille : 1 led verte  
Maintien de la licence T 09019 / 610153

Le produit est conforme à:  
*The product is in conformity with:* NF EN 60598-1:2009+A11:2009  
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999  
NF 413:2006

Documents pris en compte:  
*Relevant documents:* LCIE n° 90233-581826 C/D - 98104-594986 A/B - 100035-598702 B -  
106006-610146 K/L

Annule et remplace (s'il y a lieu):  
*Cancels and replaces (if necessary):* Licence n° T 09020 / 598905 du 2010-07-06

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-10-03

Date limite de validité :  
*Limit expired date :*

**Michel BRENON**  
Responsable de la certification  
*Certification manager*



LCIE : 33, av du General Leclerc  
Laboratoire Central : BP 8  
des Industries Electriques : 92260 Fontenay-aux-Roses cedex  
Une société de Bureau Veritas : France

Tél : +33 1 40 95 60 60 Société par Actions Simplifiée  
Fax : +33 1 40 95 86 56 au capital de 15 745 984 €  
contact@lcie.fr RCS Nanterre B 408 363 174  
www.lcie.fr