



Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »

LCIE N° T 09034 / 581792

Délivrée à:
Delivered to: **OVA G. BARGELLINI S.p.A.**
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Site de fabrication :
Factory : **OVA G. BARGELLINI S.p.A.** (2061BA)
Via Govoni, 17 - 40066 PIEVE DI CENTO (BO) - ITALIE

Produit:
Product: **BAES D'AMBIANCE A FLUORESCENCE NP**
BAES FOR ATMOSPHERE WITH FLUORESCENCE NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any): **SCHNEIDER ELECTRIC**

Modèle, type, référence:
Model, type, reference: **OVA 58320**

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics: **Classe II - IP42 - IK07 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 -50**
Flux lumineux : 320 lm

Informations complémentaires:
Additional informations: **Accumulateurs : Ni-Cd 3 x 1,2 V / 4,5 Ah - OVA 3-D-HT**
Lampes de secours : 1 tube 1 x 8 W G5
Veille : 2 Leds vertes
Maintien de la licence T 09033 / 581792

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with: **NF EN 60598-1:2005 +A1:2007**
NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +A2:2008
NF C 71-801:2000
NF C 71-820:1999

Documents pris en compte:
Relevant documents: **Rapports d'essais LCIE n°90237 - 581791 A/B**

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary): /

Cette licence autorise l'usage de la marque NF pour le produit dans les conditions du règlement de la marque NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

This licence permits the use of the Mark NF for the product in compliance with the Regulation of the NF Mark, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2009-07-02

Par mandatement de AFNOR Certification et pour le LCIE
By mandate from AFNOR Certification and for LCIE

Date limite de validité : 2012-04-12

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

