

DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page

Page 1 of 2

証明書番号/Certificate No.

NBK120117-E177299

交付年月日/Issue Date

2017-01-12

有効年月日/Expiration Date

2022-06-18

改版年月日/Revise Date

試験報告書番号/Test Report No.

4786882276

客先/Representative

SCHNEIDER ELECTRIC IT CORPORATION, FKA APC
AMERICAN POWER CONVERSION
132 FAIRGROUNDS RD PO BOX 278 WEST KINGSTON RI 02892 UNITED STATES

申請者/Applicant

SCHNEIDER ELECTRIC IT BUSINESS INDIA PVT LTD
PLAT NO. 24B, PHASE 1 JIGANI INDUSTRIAL AREA, JIGANI HOBLI, ANEKAL TALUK
BANGALORE 562106 INDIA

製造工場/Factory

Same as Applicant 申請者と同じ

電気用品名/Product Name

Other plug couplers その他の接続器

型式の区分/Type Classification

Refer to Attachment 1/ 添付 1 参照

適用試験規格/Standards used

Interpretation of DENAN Technical Requirements Ministerial Ordinance Appendix 12
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第 12, J60950-1(H26)

適合性検査の方法/Conformity Assessment Method

DENAN Technical Requirements & Enforcement Regulations Appendix 4
電気用品の技術基準及び電気用品安全法施行規則別表第四

PSEマーク/PSE Mark



UL-US

Representative sample(s) of the Specified Product(s) (as defined by the Japan's Ministry of Economy, Trade and Industry) and the factory have been found to comply with Technical Requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law and the requirements stipulated by the Ministerial Ordinance in Paragraph 2 of Article 9 of the Law (limited to inspections relating to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 of the Law) by the Conformity Assessment Body as listed below:

特定電気用品（経済産業省の定めたもの）の供試品及び工場が電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準及び同法第 9 条第 2 項の経済産業省令で定める基準（法第 9 条第 1 項第 2 号に係る検査に係るものに限る）に適合していることを下記の検査機関が確認しました。

This DENAN Product Certificate does not indicate acceptability of the product(s) for Listing, Classification or Recognition by UL LLC or any other certifications or marks authorized by UL LLC or its affiliates. Products marked with a PSE Mark and the CAB ID must comply with the DENAN Law / Standards.

この適合性検査証明書は製品のULリスティング、クラシフィケーション、レコグニション、又はUL及び関連会社が承認する他の如何なる認証やマークを認定するものではありません。PSEマーク及び検査機関の略称を表示する製品は電気用品安全法及び技術基準に適合しなければなりません。

This DENAN Product Certificate has been issued based on the evaluation of submitted tests samples of the Electrical Products, and does not indicates the fulfillment of the responsibility to confirm the conformity to the Technical Requirements stipulated in paragraph 1 of Article 8 of the Electrical Appliance and Material Safety Law for the Electrical Products in the same Type Classification by the Applicant.

この適合性検査証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第 8 条第 1 項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。


This DENAN Product Certificate is valid only for the attached scope of Type Classification or for combinations of the Type Classification.

この適合性検査証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてののみ有効です。

検査機関/Conformity Assessment Body

UL LLC
333 Pfingsten Road, Northbrook, Illinois 60062 USA

発行者/Issued by


Kazuhiko Iwasaki



DENAN STATEMENT OF CONFORMITY ASSESSMENT

電気用品安全法適合性同等検査合格書

頁/Page

Page 2 of 2

証明書番号/Certificate No.

NBK120117-E177299

交付年月日/Issue Date

2017-01-12

有効年月日/Expiration Date

2022-06-18

添付 1/ Attachment 1

型式の区分/ Type Classification

Factor 要素	Classification 区分
Rated voltage 定格電圧	Exceeding 125 V 125V を超えるもの
Rated current 定格電流	Exceeding 20 A, and less than or equal to 30 A 20A を超え 30A 以下のもの
Number of poles (limited to those specified in sub-clause 1b of Appendix 2) 極の数 (別表第二の b に掲げる寸法に適合するものの場合に限る)	Three including earth アース極を含めて 3 のもの
Connection method 接続の方式	Plug-in type (excluding those with locking nuts) 差し込み型のもの (ロックナット式のものを除く。)
Insulation materials 主絶縁体の材料	Plastic 合成樹脂のもの
Outer case materials 外郭の材料	Metal 金属のもの
Switch スイッチ	With switch あるもの
Non-rewirable construction (except socket outlets) 電線と器体との一体成形 (コンセントの場合を除く。)	Without non-rewirable construction ないもの
Type of waterproof 防水構造	Not treated with waterproof type 非防水型のもの

Additional Information: A new factory location to the Original Certificate, NBK190615-E177299; Issue date: 2015-06-19, Expiration date: 2022-06-18.

