

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

American Power Conversion Corp.
85 Rangeway Road Building #2
NORTH BILLERICA MA 01862
USA

Ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Uninterruptible power supplies
Battery Back - up

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Gepprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60950 (VDE 0805)

EN 60950:2000

IEC 60950:1999 + corr. Feb. 2000 modif.

Die Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes (GSG) §3 werden eingehalten.
The requirements of the Appliance Safety Law §3 are met.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 19244-3335-0022 / 32Z1T F13 / RC

File ref.:

Ausweis-Nr.: 136495 G

Licence No.:

Blatt 1
page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-06-19



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Licence No.	Blatt / page
136495 G	2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

American Power Conversion Corp.
85 Rangeway Road Building #2
NORTH BILLERICA MA 01862, USA

Aktenzusatz / File ref.

19244-3335-0022 / 32Z1T F13 / RC

Datum / Date

2001-06-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 136495 G.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 136495 G.

Jahresgebühren-Einheiten / Annual fee units

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen Uninterruptible power supplies	20,00
---------------------------------------------------------------------------------------	-------

Typ(en) / Type(s):

CP15U48D	1,00
CP15U48S	1,00

Nennspannung Rated voltage	AC 90-240 V, 50 - 60 Hz
-------------------------------	-------------------------

Nennstrom Rated current	1A
----------------------------	----

Ausgangsspannungen und -leistung Output voltages and -power	Battery Back-up Terminal DC 48 / 15W (SELV)
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Schutzklasse Protection class	II
----------------------------------	----

Transformator Transformer	Fa. Falco Type:430-0113	3,00
------------------------------	-------------------------	------

Weitere Angaben Further information	siehe Anlagen 1 - 2 see appendix 1 - 2
----------------------------------------	-------------------------------------------

Summe der Jahresgebühren-Einheiten Sum of annual fee units	25,00 =====
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3