

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

American Power Conversion Corp.
85 Rangeway Road Building #2
NORTH BILLERICA MA 01862
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen
Uninterruptible power supplies
Battery Back - up

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die
ab Blatt 2. aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60950 (VDE 0805) EN 60950:2000
IEC 60950:1999 + corr. Feb. 2000 modif.

Die Anforderungen des Gerätesicherheitsgesetzes (GSG) §3 werden eingehalten.
The requirements of the Appliance Safety Law §3 are met.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle
Certification

Aktenzeichen: 19244-3335-0022 / 32JZJ F13 / RC
File ref.:

Ausweis-Nr.: 133637 G
Licence No.:

Blatt 1
page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2001-06-19



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /
Licence No. 133637 G

Blatt /
page 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

American Power Conversion Corp.
85 Rangeway Road Building #2
NORTH BILLERICA MA 01862, USA

Aktenzeichen / File ref.

19244-3335-0022 / 32JZJ F13 / RC

Datum / Date

2001-06-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 133637 G.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 133637 G.

Jahresgebühren-Einheiten /
Annual fee units

Unterbrechungsfreie Stromversorgungen 20,00
Uninterruptible power supplies

Typ(en) / Type(s):

CP24U12D 1,00
CP24U12S 1,00

Nennspannung AC 90-240 V, 50 - 60 Hz
Rated voltage

Nennstrom 1A
Rated current

Ausgangsspannungen und -leistung Battery Back-up Terminal
Output voltages and -power DC +12 V / 24W (SELV)

Schutzklasse II
Protection class

Transformator Fa. Falco Type:430-0125 3,00
Transformer

Weitere Angaben siehe Anlagen 1 - 2
Further information see appendix 1 - 2

Summe der Jahresgebühren-Einheiten 25,00
Sum of annual fee units =====

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet F13
Section F13



