

# Zertifikat

# Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*  
R 50077120

Blatt *Page*  
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*  
12037156/CD

Unser Zeichen *Our Reference*  
ZTW2-ILI- 11002465 001

Ausstellungsdatum  
19.01.2006

*Date of Issue*  
(day/mo/yr)

*Genehmigungsinhaber License Holder*  
Schneider Automation SAS  
Zone Industrielle Sud  
Rue Lavoisier -BP 6  
21601 LONGVIC LES DIJON Cedex  
France

*Fertigungsstätte Manufacturing Plant*  
ZTW2-STF-11002465 002

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*  
EN 61131-2:2003




Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)  
*Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit  
*License Fee - Unit*

Einbau-Schaltnetzteil (Programmable Logic Controller (Power Supply))

Bezeichnung : ABL7RM24025 (TeLemecanique) 5  
(Type Designation)  
Bemessungsspannung : AC 100-240V, 50/60Hz  
(Rated Voltage)  
Max. Umgebungstemperatur : 55°C  
(Max. Ambient Temperature)  
Schutzklasse : II  
(Protection Class)  
Verschmutzungsgrad : 2  
(Pollution Degree)  
Bemessungsausgangsspannung : DC 24V  
(Rated Output Voltage)  
Bemessungsausgangsstrom : 2.5A  
(Rated Output Current)  
Max. Bemessungsausgangsleistung: 60W  
(Max. Rated Output Power)



5

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.  
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.  
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product  
fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. B. Scheirer