

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50037301

Blatt *Page*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
GH

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-FS- 10008754 001

Ausstellungsdatum
02.02.2004

Date of Issue
(day/mo/yr)


Genehmigungsinhaber *License Holder*
Telemecanique Schneider
Electric Industries SAS
1, Rue de Bastogne, BP 87829

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
ZTW1-FS-10008754 001

21078 DIJON Cedex
France

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

Bezeichnung : ABL 1REM12050 (Schneider)
(Type Designation)
Nennspannung : AC 100-240V, 50/60Hz
(Rated Voltage)
Nennstrom : 2-1A
(Rated Current)
Schutzklasse : I
(Protection Class)
max. Umgebungstemperatur : 50°C
(max. Ambient Temperature)
Verschmutzungsgrad : 2
(Pollution Degree)

5

Fortsetzung Blatt (continued on page) 02



5

*Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.*

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althofff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. A. Klinker

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50037301

Blatt *Page*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*
GH

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-FS- 10008754 001

Ausstellungsdatum
09.03.2004

Date of Issue
(day/mo/yr)


Genehmigungsinhaber *License Holder*
Telemecanique Schneider
Electric Industries SAS
1, Rue de Bastogne, BP 87829

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
ZTW1-FS-10008754 001

21078 DIJON Cedex
France

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Fortsetzung (Continuation)

Ausgangsspannung : DC 12V
(Output Voltage)

Ausgangsstrom : 5.0A
(Output Current)

Ausgangsleistung : 60W
(Output Power)

Vermerke: Primär-und Sekundärkreise sind gemäß Verfahren 1 nach Abschnitt 2.2 getrennt. Der Einbau muß gemäß der zugehörigen Einbauanweisung erfolgen. (SELV circuits: Primary and secondary circuits are separated according to method 1 of clause 2.2. The installation has to be carried out according to the attached installation instruction.)

Hinweis: Dieses Ausweisblatt ersetzt Zertifikat R 50037301, Blatt 02 vom 02.02.2004.

(Remark: This license sheet replaces certificate R 50037301, sheet 02 dated 02.02.2004.)



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. F. Stoelzel

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50037301

Blatt *Page*
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*
GH

Unser Zeichen *Our Reference*
ZTW1-FS- 10008754 001

Ausstellungsdatum
02.02.2004

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Telemecanique Schneider
Electric Industries SAS
1, Rue de Bastogne, BP 87829

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
ZTW1-FS-10008754 001

21078 DIJON Cedex
France

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60950-1:2001



Zertifiziertes Produkt (*Geräteidentifikation*)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Einbau-Schaltnetzteil (Switching Power Supply)

wie Blatt (as page) 01

Ergänzung (Addition)

Bezeichnung : ABL 1REM24025 (Schneider) 1
(Type Designation)
Ausgangsspannung : DC 24V
(Output Voltage)
Ausgangsstrom : 2.5A
(Output Current)
Ausgangsleistung : 60W
(Output Power)



1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product
fulfills above-mentioned-requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. A. Klinker