

Multifix eldosor till brandavskiljande väggar i klass EI 90

Innehavare/Utfärdat för

Schneider Electric Sverige AB, CMS product department

Eskilstunavägen 7A, 611 65 Nyköping, Sverige

Organisationsnummer: 556259-3532

Tel: 0155-26 54 00

E-post: info@schneider-electric.com , Hemsida: www.schneider-electric.com

Produktbeskrivning

Multifix apparatdosor 20004328 20004335 och kopplingsdosa BBV30428 med brandisoleringsplatta.

Avsedd användning

Infällt montage i stenullsisolerade gipsskiveväggar i lägst klass EI 90.

Handelsnamn

20004328, Multifix apparatdosa brand, enkel

20004335, Multifix apparatdosa brand, dubbel

BBV30428, Multifix kopplingsdosa brand, enkel

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 90*

5:231

* Eldosor monterade i stenullsisolerade gipsskiveväggar utförda brandteknisk klass lägst EI 90

Tillhörande handlingar

Montageanvisning nr 0075355, daterad 2019-01-15.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-04-0208, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande SC0844-18 | 2019-01-31

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16320



8P09492



Akred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Elda-Eltra Elektrotechnika S.A, Szczeinek, Polen
Merten GmbH, Whiel, Tyskland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt eller förpackning och omfattar:

Innehavare	Schneider Electric
Fabriksbeteckning	t ex QH
Produktens typbeteckning	t ex Multifix Fire 20004328
Löpande tillverkningsnummer eller tillverkningsdatum	t ex 20190802
Typgodkännandets nummer	SC0844-18
Boverkets inregistrerade varumärke	+
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapport nr 210007495-K1 från MPA NRW.

Ritningar enligt ritningsförteckning "Drawing list for Multifix apparatus boxes", daterad 2019-01-17.

Kommentarer

Monteringsanvisning skall medfölja varje förpackning som levereras.

I väggarna ingående stenuellisolerings förutsätts uppfylla brandteknisk klass A1 eller A2.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2024-01-30.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Per Adolfsson