

EC Type-Examination Certificate



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 060000000

Reg.-Nr./No.: 01/205/5120.01/16

**Prüfgegenstand
Product tested**

Sicherheitsschaltgeräte mit
Rückfallverzögerung
Safety Relay Modules with release delay

**Zertifikats-
inhaber
Certificate
holder**

Schneider Electric Automation
GmbH
Schneiderplatz 1
97828 Markttheidenfeld
Germany

**Typbezeichnung
Type designation**

XPSATR1153P, XPSATR1153C,
XPSATR3953P, XPSATR3953C,
XPSATR11530P, XPSATR11530C,
XPSATR39530P, XPSATR39530C

**Prüfgrundlagen
Codes and standards**

EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 +
A2:2015
IEC 61508 Parts 1-7:2010
EN 50156-1:2015

EN 50156-2:2015
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 (in
extracts)
EN 50178:1997

**Bestimmungsgemäße
Verwendung
Intended application**

Not-Aus- und Schutztüranwendungen an Maschinen und im Anwendungsbereich der EN 50156-1. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 nach EN 62061 / IEC 61508) und können entsprechend bis zu diesen Sicherheitsleveln eingesetzt werden.
E-Stop and guard interlock applications at safety of machinery and in the scope of EN 50156-1. The devices comply with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 3 acc. to EN 62061 / IEC 61508) and can be used accordingly up to these safety levels.

**Besondere Bedingungen
Specific requirements**

Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten.
The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.

Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.

It is confirmed, that the product under test complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.


Gültig bis / Valid until 2021-11-25

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/M 326.01/16 vom 25.11.2016 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Prüfgrundlagen für den angegebenen Verwendungszweck.

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/M 326.01/16 dated 2016-11-25.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested. It becomes invalid at any change of the codes and standards forming the basis of testing for the intended application.



Berlin, 2016-11-25

Notified Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno

www.fs-products.com
www.tuv.com

TÜVRheinland[®]
Precisely Right.