

EC Type-Examination Certificate



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 060000000

Reg.-Nr./No.: 01/205/5202.01/17

Prüfgegenstand Product tested	Auswertegerät für Zweihandschaltungen Evaluation unit for 2-hand control devices	Zertifikats- inhaber Certificate holder	Schneider Electric Automation GmbH Schneiderplatz 1 97828 Markttheidenfeld Germany
Typbezeichnung Type designation	XPSBAE5120P, XPSBAE3920P, XPSBAE5120C, XPSBAE3920C		
Prüfgrundlagen Codes and standards	EN 574:1996 + A1:2008 ISO 13851:2002 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN ISO 13849-1:2015	IEC 61508 Parts 1-7:2010 EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010 (in extracts) EN 50178:1997	
Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application	Ortsbindung der Hände zur Verhinderung von Gefährdungen. Das Gerät erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Typ IIIA nach EN 574 / ISO 13851, Kat. 1 / PL c nach EN ISO 13849-1, SIL CL 1 nach EN 62061 / IEC 61508) und kann in Anwendungen bis Kat. 1 / PL c und SIL 1 eingesetzt werden. Local fixation of hands to keep out of the hazardous zone. The device complies with the requirements of the relevant standards (Type IIIA acc. to EN 574 / ISO 13851, Cat. 1 / PL c acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 1 acc. to EN 62061 / IEC 61508) and can be used in applications up to Cat. 1 / PL c and SIL 1.		
Besondere Bedingungen Specific requirements	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sowie des Sicherheitshandbuchs sind zu beachten. The instructions of the associated Installation, Operating and Safety Manual shall be considered.		

Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.

It is confirmed, that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.


Gültig bis / Valid until 2021-10-05

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/M 347.01/17 vom 16.01.2017 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen. Es wird ungültig bei jeglicher Änderung der Prüfgrundlagen für den angegebenen Verwendungszweck.

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in Report No. 968/M 347.01/17 dated 2017-01-16.

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested. It becomes invalid at any change of the codes and standards forming the basis of testing for the intended application.



Berlin, 2017-01-16

Notified Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno