

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2003010302059261

发证日期：2021年11月29日

有效期至：2031年11月29日

委托人名称	上海施耐德工业控制有限公司
及注册地址	上海市普陀区绥德路629号
制造商名称	Schneider Electric Industries SAS
及注册地址	35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
生产企业名称	Schneider Electric a. s.
及生产地址	Cizovska 447 - 39701 Pisek - Czech Republic
产品名称和系列、规格、型号	隔离开关 V02、V01、V0、V1、V2 : Uimp: 8kV;Ui : 690V;Ith : 12A(V02)、20A(V01)、25A(V0)、32A(V1)、40A(V2);Ue : AC690V;Ie : 8.6A(V02)、12.3A(V01)、17.5A(V0)、17.5A(V1)、17.5A(V2);Icw :300A/1s(V02、V01、V0)、384A/1s(V1)、480A/1s(V2);Icm(峰值) :1 kA;Iq : 5 kA;使用类别 : AC-23A;极数 : 3P;适用频率 : 50/60Hz ; 型号解释见附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.3-2017
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年08月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2003010302059261

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号解释:

V	0
I	II

I -	产品基本型号 V 系列隔离开关
II -	规格 02 01 0 1 2

V	0
I	II

I -	Product basic designation V series switch disconnecter
II -	Specifications 02 01 0 1 2

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心