

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST  
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT  
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE  
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS  
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

**CB TEST CERTIFICATE CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product  
Produit

Surge protective device

Name and address of the applicant  
Nom et adresse du demandeur

**Schneider Electric Industries SAS**  
31 rue Pierre Mendès France,  
38050 Grenoble Cedex 9, France

Name and address of the manufacturer  
Nom et adresse du fabricant

**Schneider Electric Industries SAS**  
31 rue Pierre Mendès France,  
38050 Grenoble Cedex 9, France

Name and address of the factory  
Nom et adresse de l'usine

**Shanghai Schneider Electric Low Voltage Terminal Apparate Co.Ltd.**  
1319 PingAn Road,  
201109 Shanghai, China

Note: When more than one factory, please report on page 2  
Note: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2<sup>ème</sup> page

Additional Information on page 2

Ratings and principal characteristics  
Valeurs nominales et caractéristiques principales

Uc = AC 340 V (L-N); Uc = AC 260 V (N-PE);  
In = 15 kA (iPF 40), 5 kA (iPF 20), 2,5 kA (iPF 8);  
Imax = 40 kA (iPF 40), 20 kA (iPF 20), 8 kA (iPF 8);  
Uoc = 10 kV (iPF 8 only)

Trademark (if any)  
Marque de fabrique (si elle existe)

**SCHNEIDER ELECTRIC**

Type of Manufacturer's Testing Laboratories used  
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

-

Model / Type Ref.  
Ref. de type

iPF 40..., iPF 20..., iPF 8...,  
see page 6 of test reports

Additional information (if necessary may also be  
reported on page 2)  
Les informations complémentaires (si nécessaire,  
peuvent être indiqués sur la 2<sup>ème</sup> page)

---

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found  
to be in conformity with  
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été  
considéré conforme à la

**IEC 61643-1(ed.2)**

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part  
of this Certificate  
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de  
référence qui constitue partie de ce Certificat

**CTI-CA 755-1 to 755-8**

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body  
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification