

Attestation / Attestation n° 03-03

dé livré à / issued to : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
89 boulevard Franklin Roosevelt
92500 RUEIL MALMAISON
FRANCE

pour le matériel / for the apparatus : Unité numérique de protection pour réseaux électriques / *Digital protection unit for electrical networks*

référence / *reference* : SEPAM série 80
(selon dossier d'identification / *according to identification file n° 51 247 427 F0 indice B0*)

constructeur / *manufacturer* : SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

selon le(s) référentiel(s) / according to standard(s) :

EN 50263 (1999), dans son intégralité / *in its entirety*.

Nota : le programme de vérification du bon fonctionnement de l'échantillon a été défini par le constructeur / *Checking program for proper operation of the sample was defined by the manufacturer*

document(s) pris en compte (s) / relevant document(s) :
Rapport (s) d'essai / *Test report (s)* : F03-DAES02149

Cette attestation ne s'applique qu'à l'échantillon soumis à l'essai de type / *This attestation applies only to the sample submitted to the type test.*

Fontenay-aux-Roses,
Le / on : 2003/06/05

Le Président de l'ASEFA / *The chairman of ASEFA,*



I. HELLER