

ACCORD DE CERTIFICATION DU CENELEC CENELEC CERTIFICATION AGREEMENT

ATTESTATION DE RÉSULTATS D'ESSAI STATEMENT OF TEST RESULTS

LCIE N° : STR-FR 596479B/M1

Produit :
Product:

Contacteur électromécanique
Electromechanical

Testé à la demande de:
Tested by request of:

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS
31 rue Pierre Mendès France, Eybens;
38050 GRENOBLE Cedex 9 -France

Fabriqué à (nom et lieu):
Manufactured at (name and place):

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (N°1628AP)
20 rue de la Croix Blanche BP15 ;
86361 CHASSENEUIL DU POITOU - France

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme/series Acti9 iCT
Références : voir Annexe / *see Annex*

Caractéristiques principales
Main characteristics

Voir annexe/*see annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

Remplace/*supersedes* le certificat/*the certificate* n° STR-FR 596479B
du/of 30/07/2010 : Modification technique/*technical modification*

Un échantillon du produit a été testé et trouvé
conforme à :
*A sample of product has been tested and found to be
in conformity with:*

EN 61095:2009

Comme le montre le(s) rapports d'essais :
As shown in the test reports:

n° 98945-596122A, 98945-596122A1 à/to 98945-596122A28, 60059447-
560109A, 60059447-560109A1 à/to 60059447-560109A18, 148454-
703121

Cette Attestation résulte des essais effectués sur un échantillon de produits suivant les
prescriptions de la norme spécifique applicable.

*This Statement of Test Results is the result of testing a sample of the product submitted, in
accordance with the provisions of the relevant specific standard.*

Cette Attestation de Résultats d'Essai a été établie par un Organisme qui participe à l'Accord
de Certification du CENELEC (ACC) du 11 septembre 1973 modifié le 29 mars 1983. Tout
autre organisme ayant participé à l'ACC prendra cette Attestation comme base pour
l'attribution d'une marque nationale de conformité ou d'une approbation nationale comme
indiqué dans l'ACC, aussi longtemps que la norme à laquelle il est fait référence ci-dessus
est encore en vigueur dans le pays d'origine.

*This Statement of Test Results has been established by a body which participates in the
CENELEC Certification Agreement (CCA) of 11th September 1973 as amended on 29th March
1983. Any other body participating in the CCA will take this Statement as a basis for granting a
national mark of conformity or a national approval as specified in the CCA, as long as the
standard referred to above is still in force in the country of that body.*

Cette Attestation des Résultats d'Essai peut être contestée si elle a plus de trois ans.


This Statement of Test Results may be challenged if it is more than three years old.

Fontenay-aux-Roses, 21/06/2017

Date de fin de validité : -
Expiry date:

Didier BOURGES

Responsable des Opérations de Certification / *Certification*
Operations Manager



Annexe de l'attestation / Annex of attestation N° STR-FR 596479B/M1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Circuit principal / Main-circuit		
Nombre de pôles / Number of poles :		1/2/3/4
Mode de commande / Method of control:		Automatique / automatic Semi-Automatique / semi-automatic
Tension assignée d'emploi / Rated operational voltage Ue : (V)		250 (1 et/and 2 pôles/poles) 400 (3 et/and 4 pôles/poles)
Tension assignée d'isolement / Rated insulation voltage Ui : (V)		500
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)		2500
Courant thermique conventionnel à l'air libre / Conventional free air thermal current Ith : (A)		16/20/25/40/63
Courant assigné d'emploi / Rated operational current Ie : (A)		16/20/25/40/63
Fréquence assignée / Rated frequency : (Hz)		50
Service assigné / Rated duties		Continu / continuous
Catégorie d'emploi / Utilization categorie		AC7a et ou /and or AC7b
Courant assigné de court-circuit conditionnel / Rated conditional short-circuit current Iq : (A)		1000 (16A) - 3000 (25/40/63A)
Dispositif de protection contre les court-circuits / Details of short-circuits protective devices		Fusibles / fuses type gG 16/25/40/63
Circuit de commande / Control circuits		
Nature du courant / Nature of supply		~
Fréquence assignée / Rated frequency : (Hz)		50 ou/ou 60Hz
Tension assignée / Rated control circuit voltage Uc : (V)		12 - 24 - 48 - 127 - 220 220/240 - 230/240
Aptitude au raccordement TBTS / Suitability to be connected to SELV circuits		Non/no
Classe de la matière isolante de la bobine / Class of insulating material for insulated coils		H
Installation		
Degré de protection / Protection degree :		IP20
Degré de pollution / Pollution degree		2
Groupe de matériau / Material group (IRC / CTI)		II
Mode de commande / Operating means		
Avec / With - Sans / Without		Avec ou sans / with or without
Type		Manette / lever
Raccordement des conducteurs externes / Connection for external conductors		
Type de bornes / Type of terminals :		À trou / pillar terminal
Circuit principal / Main circuit (conducteurs/conductors)		Min 1.5/6mm ² / max 4/25mm ²
Circuit de commande / Control circuit (conducteurs/conductors)		Min 0.5mm ² / max 2.5mm ²
Diamètre des vis des bornes / Nominal diameter of thread : (mm)		
Circuit principal / Main circuit		3.4mm (16 et/and 25A) 4.9mm (40 et/and 63A)
Circuit de commande / Control circuit		3.4mm (16 à/to 63A)
Couple de serrage / Tightening torque (Nm)		
Circuit principal / Main circuit		0.8Nm (16 et/and 25A) 3.5Nm (40 et/and 63A)
Circuit de commande / Control circuit		0.8 Nm (16 à/to 63A)
Capacité de raccordement / Connecting capacity		
Circuit principal / Main circuit 16 / 25A	Section min - nb de conducteurs / nb of conductors	1.5mm ² / 1 *
	Section max - nb de conducteurs / nb of conductors	6mm ² / 1 ** - 4mm ² / 1 ***
	Section min/max - nb de conducteurs / nb of conductors	1.5 ou / or 2.5mm ² / 2 *
Circuit principal / Main circuit 40 / 63A	Section min - nb de conducteurs / nb of conductors	6mm ² / 1 *
	Section max - nb de conducteurs / nb of conductors	25mm ² / 1** - 16mm ² / 1 ***
	Section min/max - nb de conducteurs / nb of conductors	10mm ² / 2 *
Circuit de commande / Control circuit	Section min - nb de conducteurs / nb of conductors	0.5mm ² / 1 *
	Section max - nb de conducteurs / nb of conductors	1.5mm ² / 1 *
	Section min/max - nb de conducteurs / nb of conductors	1.5 ou/ou 2.5mm ² / 2 *

Annexe de l'attestation / Annex of attestation N° STR-FR 596479B/M1

Réf commerciale	Type contacteur	Courant thermique en AC7a (A)	Courant thermique en AC7b (A)	nbre pôles NO	nbre pôles NC	Symbole fabrication	Ue mini (marquée) (V)	Ue maxi (marquée) (V)	Fréq. (Hz)
A9C20132	Standard	25	8,5	2NO		GC2520B5	24		50
A9C20134	Standard	25	8,5	4NO		GC2540B5	24		50
A9C20137	Standard	25	8,5		4NC	GC2504B5	24		50
A9C20232	Standard	25	8,5	2NO		GC2520E5	48		50
A9C20431	Standard	25	8,5	1NO		GC2510G6	127		60
A9C20432	Standard	25	8,5	2NO		GC2520G6	127		60
A9C20433	Standard	25	8,5	3NO		GC2530G6	127		60
A9C20436	Standard	25	8,5		2NC	GC2502G6	127		60
A9C20442	Standard	40	15	2NO		GC4020G6	127		60
A9C20443	Standard	40	15	3NO		GC4030G6	127		60
A9C20463	Standard	63	20	3NO		GC6330G6	127		60
A9C20531	Standard	25	8,5	1NO		GC2510M5	220		50
A9C20532	Standard	25	8,5	2NO		GC2520M5	220		50
A9C20536	Standard	25	8,5		2NC	GC2502M5	220		50
A9C20631	Standard	25	8,5	1NO		GC2510M6	220	240	60
A9C20632	Standard	25	8,5	2NO		GC2520M6	220	240	60
A9C20633	Standard	25	8,5	3NO		GC2530M6	220	240	60
A9C20636	Standard	25	8,5		2NC	GC2502M6	220	240	60
A9C20642	Standard	40	15	2NO		GC4020M6	220	240	60
A9C20643	Standard	40	15	3NO		GC4030M6	220	240	60
A9C20663	Standard	63	20	3NO		GC6330M6	220	240	60
A9C20731	Standard	25	8,5	1NO		GC2510P5	230	240	50
A9C20736	Standard	25	8,5		2NC	GC2502P5	230	240	50
A9C20833	Standard	25	8,5	3NO		GC2530M5	220	240	50
A9C20837	Standard	25	8,5		4NC	GC2504M5	220	240	50
A9C20838	Standard	25	8,5	2NO	2NC	GC2522M5	220	240	50
A9C20842	Standard	40	15	2NO		GC4020M5	220	240	50
A9C20843	Standard	40	15	3NO		GC4030M5	220	240	50
A9C20844	Standard	40	15	4NO		GC4040M5	220	240	50
A9C20847	Standard	40	15		4NC	GC4004M5	220	240	50
A9C20862	Standard	63	20	2NO		GC6320M5	220	240	50
A9C20863	Standard	63	20	3NO		GC6330M5	220	240	50
A9C20864	Standard	63	20	4NO		GC6340M5	220	240	50
A9C20867	Standard	63	20		4NC	GC6304M5	220	240	50
A9C20868	Standard	63	20	2NO	2NC	GC6322M5	220	240	50
A9C20869	Standard	63	20	3NO	1NC	GC6331M5	220	240	50
A9C21132	Manually operated	25	8,5	2NO		GY2520B5	24		50
A9C21134	Manually operated	25	8,5	4NO		GY2540B5	24		50
A9C21136	Manually operated	25	8,5		2NC	GY2502B5	24		50
A9C21137	Manually operated	25	8,5		4NC	GY2504B5	24		50
A9C21142	Manually operated	40		2NO		GY4020B5	24		50
A9C21144	Manually operated	40	15	4NO		GY4040B5	24		50
A9C21147	Manually operated	40	15		4NC	GY4004B5	24		50
A9C21442	Manually operated	40	15	2NO		GY4020G6	127		60
A9C21532	Manually operated	25	8,5	2NO		GY2520M5	220		50
A9C21642	Manually operated	40	15	2NO		GY4020M6	220	240	60
A9C21732	Manually operated	25	8,5	2NO		GY2520P5	230	240	50
A9C21833	Manually operated	25	8,5	3NO		GY2530M5	220	240	50
A9C21834	Manually operated	25	8,5	4NO		GY2540M5	220	240	50
A9C21842	Manually operated	40	15	2NO		GY4020M5	220	240	50
A9C21843	Manually operated	40	15	3NO		GY4030M5	220	240	50
A9C21844	Manually operated	40	15	4NO		GY4040M5	220	240	50
A9C21862	Manually operated	63	20	2NO		GY6320M5	220	240	50
A9C21864	Manually operated	63	20	4NO		GY6340M5	220	240	50
A9C22011	Standard	16	6	1NO		GC1610J5	12		50
A9C22012	Standard	16	6	2NO		GC1620J5	12		50
A9C22015	Standard	16	6	1NO	1NC	GC1611J5	12		50
A9C22111	Standard	16	6	1NO		GC1610B5	24		50
A9C22112	Standard	16	6	2NO		GC1620B5	24		50
A9C22114	Standard	16	6	4NO		GC1640B5	24		50
A9C22115	Standard	16	6	1NO	1NC	GC1611B5	24		50

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



2/3

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de l'attestation / Annex of attestation N° STR-FR 596479B/M1

Réf commerciale	Type contacteur	Courant thermique en AC7a (A)	Courant thermique en AC7b (A)	nbre pôles NO	nbre pôles NC	Symbole fabrication	Ue mini (marquée) (V)	Ue maxi (marquée) (V)	Fréq. (Hz)
A9C22211	Standard	16	6	1NO		GC1610E5	48		50
A9C22212	Standard	16	6	2NO		GC1620E5	48		50
A9C22415	Standard	16	6	1NO	1NC	GC1611G6	127		60
A9C22511	Standard	16	6	1NO		GC1610M5	220		50
A9C22512	Standard	16	6	2NO		GC1620M5	220		50
A9C22515	Standard	16	6	1NO	1NC	GC1611M5	220		50
A9C22615	Standard	16	6	1NO	1NC	GC1611M6	220	240	60
A9C22711	Standard	16	6	1NO		GC1610P5	230	240	50
A9C22712	Standard	16	6	2NO		GC1620P5	230	240	50
A9C22715	Standard	16	6	1NO	1NC	GC1611P5	230	240	50
A9C22722	Standard	20		2NO		GC2020P5	230	240	50
A9C22813	Standard	16	6	3NO		GC1630M5	220	240	50
A9C22814	Standard	16	6	4NO		GC1640M5	220	240	50
A9C22818	Standard	16	6	2NO	2NC	GC1622M5	220	240	50
A9C22824	Standard	20		4NO		GC2040M5	220	240	50
A9C23512	Manually operated	16	6	2NO		GY1620M5	220		50
A9C23515	Manually operated	16	6	1NO	1NC	GY1611M5	220		50
A9C23712	Manually operated	16	6	2NO		GY1620P5	230	240	50
A9C23715	Manually operated	16	6	1NO	1NC	GY1611P5	230	240	50
A9C24732	Standard	25	8,5	2NO		GC2520P5	230	240	50
A9C24834	Standard	25	8,5	4NO		GC2540M5	220	240	50
A9C25732	Manually operated	25	8,5	2NO		GY2520P5	230	240	50
A9C20162	Standard	63	20	2	0	GC6320B5	24		50
A9C20164	Standard	63	20	4	0	GC6340B5	24		50
A9C20167	Standard	63	20	0	4	GC6304B5	24		50
A9C21162	Manually operated	63	20	2	0	GY6320B5	24		50
A9C21164	Manually operated	63	20	4	0	GY6340B5	24		50

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE CETTE LICENCE

