

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304001827

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

Schneider Electric Industries SAS (生产者) 及施耐德电气(中国)有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: Schneider Electric Industries SAS
生产者地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 软起动器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.6-2016
生产企业名称: 施耐德(无锡)变频器有限公司
生产企业地址: 江苏省无锡市汉江路20号

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: 北京
指定签字人: 孙青青
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001827

产品系列、型号、规格:

ATS22D62Q, ATS22D62S6, ATS22D62S6U, ATS22D75Q, ATS22D75S6, ATS22D75S6U, ATS22D88Q, ATS22D88S6, ATS22D88S6U; 参数详见附件

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304001827

产品系列、型号、规格(附件):

ATS22D62Q, ATS22D62S6, ATS22D62S6U, ATS22D75Q, ATS22D75S6, ATS22D75S6U,
ATS22D88Q, ATS22D88S6, ATS22D88S6U;

Ui: 600V; Ue: Q 系列: AC 230~440V; S6/S6U 系列: AC 208~600V;

Ith: ATS22D62Q; ATS22D62S6; ATS22D62S6U: 62A;

ATS22D75Q; ATS22D75S6; ATS22D75S6U: 75A;

ATS22D88Q; ATS22D88S6; ATS22D88S6U: 88A;

Ie: ATS22D62Q; ATS22D62S6; ATS22D62S6U: 62A;

ATS22D75Q; ATS22D75S6; ATS22D75S6U: 75A;

ATS22D88Q; ATS22D88S6; ATS22D88S6U: 88A;

Pe: ATS22D62Q : 22kW (230V), 55kW (440V) ;

ATS22D75Q : 30kW (230V), 75kW (440V) ;

ATS22D88Q : 37kW (230V), 75kW (440V) ;

ATS22D62S6, ATS22D62S6U : 15kW (208V), 50kW (575V) ;

ATS22D75S6, ATS22D75S6U : 20kW (208V), 60kW (575V) ;

ATS22D88S6, ATS22D88S6U : 25kW (208V), 75kW (575V) ;

AG-53a; 3P; 外壳防护等级: IP20;

生产者联系信息

名称: Schneider Electric Industries SAS
地址: 35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-
Malmaison, France
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: Carros, France
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: 施耐德电气(中国)有限公司
地址: 北京市朝阳区望京东路六号A座
联系人: 竺晓梅
电话: 0086 4008101315
电子邮箱: helpdesk.china@se.com
自我声明时间: 2020-09-29
自我声明地点: 北京
指定签字人: 孙行青
签章:

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier
FR-92500 Rueil Malmaison

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



产品认证证书

证书编号：CQC2009010304365900

申请人名称及地址

施耐德电气（中国）有限公司上海分公司
上海市普陀区绥德路 669 号

制造商名称及地址

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

生产企业名称及地址

施耐德（无锡）变频器有限公司 (V055511)
江苏省无锡市汉江路 20 号

产品名称和系列、规格、型号

软起动器

ATS22D62Q, ATS22D62S6, ATS22D62S6U, ATS22D75Q, ATS22D75S6, ATS22D75S6U,
ATS22D88Q, ATS22D88S6, ATS22D88S6U; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 09 月 11 日 有效期至：2024 年 06 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

陆楠



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0369886



PRODUCT CERTIFICATE

CERTIFICATE NO.: CQC2009010304365900

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Schneider Electric (China) Co. Ltd. Shanghai Branch
No. 669, Suide Road, Putuo District, Shanghai, China

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Schneider Electric Industries SAS
35 Rue Joseph Monier 92500 Rueil-Malmaison, France

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Schneider (Wuxi) Drives Co., Ltd (V055511)
No. 20 Hanjiang Road, Wuxi, JiangSu, China

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

soft-starter

ATS22D62Q、ATS22D62S6、ATS22D62S6U、ATS22D75Q、ATS22D75S6、ATS22D75S6U、ATS22D88Q、
ATS22D88S6、ATS22D88S6U; See the Appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T 14048.6-2016

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES

Type testing+Follow up factory inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC11-462142-2019 .

Valid from: Sep.11,2020

Valid until: Jun.18,2024

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

President: _____

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

C 0369886



产品认证证书

附录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2009010304365900

纸号: 369886

ATS22D62Q, ATS22D62S6, ATS22D62S6U, ATS22D75Q, ATS22D75S6, ATS22D75S6U,
ATS22D88Q, ATS22D88S6, ATS22D88S6U;

Ui: 600V; Ue: Q 系列: AC 230~440V; S6/S6U 系列: AC 208~600V;

Ith: ATS22D62Q; ATS22D62S6; ATS22D62S6U: 62A;

ATS22D75Q; ATS22D75S6; ATS22D75S6U: 75A;

ATS22D88Q; ATS22D88S6; ATS22D88S6U: 88A;

Ie: ATS22D62Q; ATS22D62S6; ATS22D62S6U: 62A;

ATS22D75Q; ATS22D75S6; ATS22D75S6U: 75A;

ATS22D88Q; ATS22D88S6; ATS22D88S6U: 88A;

Pe: ATS22D62Q : 22kW (230V), 55kW (440V) ;

ATS22D75Q : 30kW (230V), 75kW (440V) ;

ATS22D88Q : 37kW (230V), 75kW (440V) ;

ATS22D62S6, ATS22D62S6U : 15kW (208V), 50kW (575V) ;

ATS22D75S6, ATS22D75S6U : 20kW (208V), 60kW (575V) ;

ATS22D88S6, ATS22D88S6U : 25kW (208V), 75kW (575V) ;

AC-53a; 3P; 外壳防护等级: IP20;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>