

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI

### Firma

Schneider Electric

**Oświadczam, że niniejsza deklaracja zgodności została wydana na naszą odpowiedzialność i dotyczy zaworów i ich numerów katalogowych:**

VTRE-F DN 20 [731 7039 000]  
VTRE-F DN 25 [731 7041 000]  
VTRE-F DN 32 [731 7045 000]  
VTRE-F DN 40 [731 7049 000]  
VTRE-F DN 50 [731 7053 000]  
VTRE-F DN 65 [731 7057 000]  
VTRE-F DN 80 [731 7061 000]  
VTRE-F DN 100 [731 7065 000]  
VTRE-F DN 125 [731 7067 000]  
VTRE-F DN 150 [731 7069 000]

**Produkty te są zgodne z odpowiednimi unijnymi zharmonizowanymi dyrektywami legislacyjnymi:**

2014/68/EU Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych (PED)

### Kryteria zgodności:

Zawory te spełniają wymagania dyrektywy PED, zgodnie z opisem w art.4 ust.3 jako Dobra Praktyka Inżynierska [SEP]. Te typy zaworów niskociśnieniowych do wody są opisane w ramach dyrektywy PED i są one zwolnione z wymogów bezpieczeństwa w zakresie wysokiego ciśnienia. Zawory te są zaprojektowane, wyprodukowane i testowane w typowych konfiguracjach, zgodnie z zaleceniami dla sprzętu niskociśnieniowego PED, spełniają wymogi Dobrej Praktyki Inżynierskiej i nie muszą nosić znaku CE.

### Podpisano w imieniu:

Schneider Electric Buildings LLC  
Rockford Development Center  
839 N. Perryville Road  
Rockford Illinois 61107 USA  
Tel +1 815 381 5000

### Nazwisko, Funkcje, Podpisy, Data:

James Hughes  
Director, Valves & Actuators,  
Digital Buildings L.o.B.,  
Digital Energy Division  
Energy Management Business

Podpis nieczytelny

21 lutego 2019

Potwierdzam zgodność:

*Dariusz Helman*

SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA Sp. z o.o.  
ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa  
tel: 22 511 82 00, fax: 22 511 82 02  
Regon: 010397768 NIP: 522-00-11-965  
(21)