


Ref. CCT15368 **gr** **si** **tr** **cs** **hr**

**bg**

IC2000







**Schneider**  
Electric



**Λειτουργία / Spoznajte / Keşfetmek / Upoznajte / Otkrijte / Запознаване**

- gr** Κλείνει και ανοίγει μια επαφή όταν επιτευχθεί το όριο φωτεινότητας που ανιχνεύεται από το στεγανό φωτοκύτταρο:
- όριο 2 έως 2000 λουξ ρυθμιζόμενο στην πρόσοψη.
  - χρονισμός: 60 δευτ. (μη επηρεαζόμενος από τις διακυμάνσεις φωτεινότητας < 60 δευτ.).
- si** Prekine ali vključi kontakt, ko vodotesna celica doseže prag osvetlitve:
- prag od 2 do 2000 luksov, ki se regulira na sprednji strani.
  - časovni zamik: 60 sekund (neobčutljiv na spremembe jakosti svetlobe < 60 sekund).
- tr** Hücre tarafından algılanan aydınlık derecesine erişildiğinde bir bağlantı kapatır ve açar:
- ön yüzden ayarlanabilen 2 ila 2000 lüks aralığı.
  - zamana uyuma: 60 saniye (60 saniye < aydınlık değışikliklerine duysuz).
- cs** Prekida i uspostavlja kontakt kada vodootporna čelija registruje da je dosegnut prag osvetljenosti:
- prag od 2 do 2000 luxa koji se podešava na prednjoj maski.
  - zadržka: 60 sekundi (tj. neosetljiv na promene osvetljenosti < 60 sekundi).
- hr** Zatvara i otvara kontakt kad je dosegnut prag osvjjetljenja koji otkriva nepropusna čelija:
- prag od 2 do 2000 luksa podesiv na prednjoj strani.
  - timer: 60 sekundi (neosjetljiv na promjene osvjetljenja < 60 sekundi).
- bg** Затваря и отваря контакт, когато се достигне прагът на осветеност, регистриран от херметичната клетка:
- праг от 2 до 2000 лукса, регулиран от предния панел.
  - време на сработване: 60 секунди (нечувствителност към промяна на осветеността за по-малко от 60 секунди).

**Εγκατάσταση / Namestititev / Montaj / Instaliranje / Postavite / Монтаж**



**Καλωδίωση / Priključitev na kabel / Kalo / Kabliranje / Povežite / Съединяване с кабел**



**gr** (1) Προσδιορισμός των ονομαστικών εντάσεων ανάλογα με την ισχύ του ή των δεκτών.




**si** (1) Določitev kalibrov glede na glede na receptor(je) ali njegovo jakost.

**tr** (1) Kalibrelerin alicinin(larin) gücü şeklinde belirtilmesi.

**cs** (1) Odredjivanje preseka u odnosu na snagu jednog ili više prijemnika.

**hr** (1) Određivanje kalibara ovisno o snazi jednog ili više receptora.

**bg** (1) Определяне на параметрите, във връзка с мощността на приемника (приемниците).



- gr** Ακροδέκτες σύνδεσης: 2 x 0,5 έως 2,5 mm<sup>2</sup>, σκληρά και εύκαμπτα καλώδια.
- si** Kableske spojke: 2 x 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>, trdi in mehki kablji.
- tr** Bağlantı noktaları: 2 x 0,5 ila 2,5 mm<sup>2</sup>, sert ve esnek teller.
- cs** Priklučák : 2 x 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>, žica punog preseka ili licnasta žica.
- hr** Jedinice za spajanje: 2 x 0,5 od 2,5 mm<sup>2</sup>, tvrde i mekane žice.
- bg** Свързвачи клеми : 2 x 0,5 по 2,5 мм<sup>2</sup>, здрави и гъвкави влакна.

Παράδειγμα / Primer / Örnek / Primer / Primjer / Пример

230V L N		×	
230V L N	☀ > 15 lux	t > 60 s	×
	☾ < 15 lux	t < 60 s	☀
	☾ < 15 lux	t > 60 s	☀
	☀ > 15 lux	t < 60 s	☀
	☀ > 15 lux	t < 60 s	☀
	☀ > 15 lux	t > 60 s	×

Ρύθμιση / Reguliranje / Ayar / Podešavanje / Podešavanje / Регулиране

☾ : 2 lux  
 ☁ : 20 lux  
 ☁ : 35 lux  
 ☁ : 200 lux  
 ☁ : 1000 lux  
 ☀ : 2000 lux

- gr** Όριο φωτεινότητας ρυθμιζόμενο από 2 έως 2000 λουξ:
- γυρίστε το ποτενσιόμετρο (1) από το "2" προς το "2000" μέχρι την επιθυμητή τιμή.
  - το κόκκινο LED (2) σβήνει όταν επιτευχθεί το εμφανιζόμενο όριο.
  - το πράσινο LED (3) ανάβει κατά τη μετάβαση του ρελέ.
- Η μεταγωγή της επαφής στη ζεύξη και στην απόζευξη γίνεται με χρονική καθυστέρηση (60 δευτ.). Το πάτημα του κουμπιού "test" (δοκιμή) (4) επιτρέπει τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του προϊόντος ανάβοντας τη λάμπα για 60 δευτερόλεπτα, ανεξάρτητα από το όριο φωτεινότητας.
- si** Prag osvetlitve lahko regulirate od 2 do 2000 luksov:
- obrnite potenciometer (1) od "2" proti "2000" in nastavite zeleno vrednost.
  - Rdeča LED dioda (2) se ugasne, ko je dosežena nastavljena vrednost praga.
  - Zelena LED dioda (3) se prižge pri preklopu releja.
- Stikalo ima nastavljeno vključitev in prekinitev (60 sekund). Pritisak na tipko "test" (4) omogoča, da preverite pravilno delovanje izdelka. Žarnico vklopite za 60 s., neodvisno od praga osvetlitve.
- tr** 2 ila 2000 lükse ayarlanabilen aydınlık aralığı:
- potensiyometre'i (1) "2" den "2000" ye doğru dilenen ayara kadar çeviriniz.
  - kırmızı LED (2) istenilen aralığın ulaşıldığında söner.
  - yeşil LED (3) röle düştüğünde yanar.
- Şalter kesintinin (60 saniye) başlamasına ayarlanmıştır. "Test" (4) düğmesine basarak, aydınlık aralığından bağımsız olarak, ürünün iyi işlediğini lambayı 60 saniye boyunca yakarak kontrol etmeye yarar.
- cs** Prag osvetljenosti koji se može podesiti od 2 do 2000 luxa :
- okrenuti potenciometer (1) od „2“ prema „2000“ do željenog podešavanja.
  - crvena LED (2) se gasi kada se dosegne prag koji je naznačen.
  - zelena LED (3) se pali kada se uključi relej.
- Prekidač ima zadržku na paljenje i na gašenje (60 sekundi). Jedno pritiskanje na dugme „test“ (4) omogućava da se provjeri dobro funkcionisanje aparata paljenjem lampe na 60 sekundi, nezavisno od praga osvetljenosti.
- hr** Prag osvjetljenja podesiv od 2 do 2000 luksa:
- okrenuti potenciometer (1) od "2" prema "2000" do željenog podešavanja.
  - crvena LED lampica (2) pali se kad je dosegnut prikazani prag.
  - zelena LED lampica (3) pali se kod vibracije releja.
- Prekidač je podesiv na paljenje i gašenje (60 sekundi). Pritisak na tipku "test" (4) omogućava provjeru ispravnog funkcioniranja proizvoda paljenjem lampe na 60 sekundi, neovisno o pragu osvjetljenja.
- bg** Праг на осветеност, регулируем от 2 до 2000 лукса :
- завъртете потенциометъра (1) от „2“ към „2000“ до желаната настройка.
  - Червеният светодиоден индикатор (2) изгасва, когато показания на екрана праг е достигнат.
  - Зеленият светодиоден индикатор (3) светва при обръщане на релето.
- Прекъсвачът е забавен при включване и прекъсване (60 секунди). Натискане на бутон „Test“ (4) позволява проверка на правилното функциониране на продукта чрез запалване на лампата за 60 секунди, независимо от прага на осветеност.

Πίνακας των φορτίων / Tabela obremenitev / Šarj tablosu / Tabela potrošača / Tablica s opterećenjima / Таблица на натоварванията

<p>2300 W</p>	<p>2300 W</p>	<p>90 W</p> <p>12x7 W, 8x11 W, 4x20 W</p>	<p>2300 VA</p>	<p>1x250 W (37 μF)</p>	<p>≤ 2 W: 20 W max. 2 W &lt; LED &lt; 8 W: 55 W max.</p>
<p>400 W (42 μF)</p> <p>8x40 W (4.7 μF) 6x58 W (7 μF) 2x100 W (18 μF)</p>	<p>10x (2x58 W) 5x (2x100 W)</p>	<p>26x36 W, 20x58 W, 10x100 W</p>	<p>26x36 W, 20x58 W, 10x100 W</p>	<p>1x150 W (30 μF)</p>	

Schneider Electric Industries SAS  
 35 rue Joseph Monier  
 CS 30323  
 F-92506 Rueil Malmaison Cedex (France)  
 tel : +33 (0)1 41 29 70 00  
 http://www.schneider-electric.com

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί, να συνδεθεί και να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και/ή τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης. Λόγω εξέλιξης των προτύπων και συσκευιών, τα χαρακτηριστικά και οι εξωτερικές διαστάσεις που έχουν δοθεί μας δεσμεύουν μόνο μετά από επιβεβαίωση των υπηρεσιών μας.

Τα изделия мора бити намеšчен, прикључен и рабљен в складу з велјавнимι нормами и/или правили о namestitvi. Zарadi спреминјajoћих се norm in materialov ne odgovарјamo за представљене lastnosti izdelka in interferenčno polje, razen в primeru, ко то потврди наше службе.

Bu ürün, geçerli olan normlara ve/veya yerleştirme kurallarına uyularak yerleştirilmiş, bağlantısı yapılmış ve kullanılmış olmalıdır. Normların ve malzemelerin gelişim ve değişimleri nedeni ile belirtilen özellikler ve tasarımlar, servislerimizin onayından sonra sorumluluğumuz altındadır.

Ovaj proizvod mora biti postavljen, povezan i korišćen uz poštovanje važećih normi i/ili propisa o postavljanju. Usled razvoja normi i materijala, date karakteristike i spojašnje dimenzije nas obavezuju tek posto ih potvrde naše službe.

Ovaj proizvod treba instalirati, spojiti i rabiti poštujući važeće norme i/ili propise o instalaciji. Zbog stalnog poboljšanja normi i materijala, karakteristike i vanjske dimenzije nas obavezuju samo nakon potvrde naših službi.

Този продукт трябва да се инсталира, свърже и използва в съответствие с действащите норми и наредби за инсталация. Поради непрекъснато развиващите се стандарти и материали посочените характеристики и размери следва да бъдат потвърдени от нашите представители.